Accréditation 1-1531 PORTEE disponible sur www.cofrac.fr
cofrac ESSAIS

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 08/01/2018

COM. D'AGGLO. PAYS FONTAINEBLEAU

44 RUE DU CHATEAU
77300 FONTAINEBLEAU

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE18-1587
Identification échantillon : LSE1801-14711-1 **Analyse demandée par : ARS DE LA SEINE ET MARNE**
Nature: Eau de distribution
Point de Surveillance : CENTRE BOURG **Code PSV : 0000000074**
Localisation exacte : MAIRIE - ROBINET EVIER SANITAIRES
Dept et commune : **77 ACHERES-LA-FORET**
UGE : 0017 - ACHERES-LA-FORET
Type d'eau : T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Type de visite : D1 **Type Analyse :** D1C7 **Motif du prélèvement :** CS
Nom de l'exploitant : ACHERES-LA-FORET MAIRIE
RUE CLOSEAU MEUN
77116 ACHERES LA FORET
Nom de l'installation : ACHERES LA FORET **Type** : UDI **Code** : 000050
Prélèvement : Prélevé le 05/01/2018 à 09h08 Réceptionné le 05/01/2018
Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / DELOMBRE Justine
Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine
Flaconnage CARSO-LSEHL

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse le 05/01/2018

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau	77D1C7@	9.7	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3			#
pH sur le terrain	77D1C7@	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Chlore libre sur le terrain	77D1C7@	0.40	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total sur le terrain	77D1C7@	0.47	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2			#
Analyses microbiologiques								
Microorganismes aérobies à 36°C	77D1C7@	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		20	#
Microorganismes aérobies à 22°C	77D1C7@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		100	#

.../...

CARSO-LSEHL

Edité le : 08/01/2018

Identification échantillon : LSE1801-14711-1

Destinataire : COM. D'AGGLO. PAYS FONTAINEBLEAU

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	
Bactéries coliformes à 36°C	77D1C7@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1		0	#
Escherichia coli	77D1C7@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1	0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	77D1C7@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		#
Caractéristiques organoleptiques								
Aspect de l'eau	77D1C7@	0	-	Analyse qualitative				
Odeur	77D1C7@	0 Chlore	-	Qualitative				
Saveur	77D1C7@	0 Chlore	-	Qualitative				
Odeur à 25 °C : seuil	77D1C7@	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte		3	
Saveur à 25 °C : seuil	77D1C7@	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte		3	
Couleur apparente (eau brute)	77D1C7@	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887		15	#
Couleur vraie (eau filtrée)	77D1C7@	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			#
Couleur	77D1C7@	0	-	Qualitative				
Turbidité	77D1C7@	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027		2	#
Analyses physicochimiques								
Analyses physicochimiques de base								
pH	77D1C7@	7.60	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523		6.5 9	#
Température de mesure du pH	77D1C7@	19.3	°C					
Conductivité électrique brute à 25°C	77D1C7@	426	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888		200 1100	#
Cations								
Ammonium	77D1C7@	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie au bleu indophénol	NF T90-015-2		0.10	#

77D1C7@ ANALYSE (D1C7) EAU DE DISTRIBUTION CHLOREE (ARS77-2017)

Virginie BORNU
Responsable de laboratoire